

We measure it.



## Электронный детектор утечек хладагентов

**testo 316-3** – Надежный прибор для  
обнаружения утечек

---

Высокая чувствительность сенсора ( $< 4$  г/год) позволяет  
обнаружить малейшие утечки

---

Обнаружение утечек всех стандартных хладагентов

---

Управление посредством одной кнопки

---

Незамедлительная готовность прибора (нет  
необходимости в предварительных настройках)

---

Обнаружение утечки сопровождается оптическим (LED-  
индикатор) и звуковым сигналами

---



testo 316-3 - надежный прибор для обнаружения утечек хладагентов, который займет достойное место среди инструментария специалистов холодильного сектора. Благодаря высокой чувствительности ( $< 4$  г/год) testo 316-3 поможет обнаружить малейшие утечки; кроме того, прибор соответствует требованиям директивы ЕС по Ф-газам, а также стандартам SAE J1627 и EN14624.

Для того, чтобы приступить к измерениям, Вам необходимо всего лишь включить прибор – предварительная настройка и выбор характеристических кривых не требуются. Благодаря функции автоматического обнуления прибор testo 316-3 сможет обнаружить утечки хладагентов даже в помещениях с сильно загрязненным воздухом.

## Технические данные / Принадлежности

### testo 316-3

testo 316-3, детектор утечек CFC, HFC, HCFC; в комплекте с наконечником сенсора, транспортировочным кейсом, протоколом калибровки, батарейками и фильтром

Номер заказа **0563 3163**

Цена\*



### Технические данные сенсора

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Параметр измерения | г/год                    |
| Чувствительность   | 4 г/год (0.15 унции/год) |

### Общие технические данные

|                                     |                                                                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Хладагенты, распознаваемые прибором | R-22, R134a, R-404A, R-410A, R-507, R438A, а также все хладагенты групп CFC, HFC, HCFC |
| Стандарты                           | SAE J1627, EN 14624, EG 2004/108/EG                                                    |
| Рабочая температура                 | -20...+50 °C                                                                           |
| Рабочая влажность                   | 20...80 %ОВ                                                                            |
| Температура хранения                | 0...+50 °C                                                                             |
| Тип батареи                         | 2 батарейки типа D                                                                     |
| Ресурс батареи                      | 16 часов непрерывного использования                                                    |
| Ресурс сенсора                      | приблиз. 80 ... 100 ч (что соответствует прил. 1 году)                                 |
| Вес                                 | прибл. 500 г (вкл. батарейки)                                                          |
| Гарантия                            | 2 года (исключая сенсор)                                                               |

Подлежит изменению без уведомления.

### Принадлежности для измерительного прибора testo 316-3

№ заказа Цена\*

|                                |           |  |
|--------------------------------|-----------|--|
| Сменный сенсор для testo 316-3 | 0554 2610 |  |
|--------------------------------|-----------|--|

\*Цены, условия и сроки поставки уточняйте по телефонам +375 (17) 310 17 61; А1: +375 (44) 790-96-66 или по эл.почте [ept@beltesto.by](mailto:ept@beltesto.by)

### Отказ от ответственности

Характеристики средств измерения (диапазоны измерений, точность и другие), приведенные в настоящем проспекте, указаны справочно. Эти данные могут отличаться от характеристик, содержащихся в Описании типа СИ, внесенного в Госреестр РБ. ООО «ПРИРОДООХРАННЫЕ И ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ» не несёт ответственности за возможные расхождения между указанными характеристиками и другими сведениями, приведенными в Описании типа.

ООО "ПРИРОДООХРАННЫЕ  
И ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ"

220055, г. Минск, ул. Игнатовского  
4, офис 121

Телефон/факс: +375 (17) 310 17 61  
А1: +375 (44) 790-96-66

E-mail: [ept@beltesto.by](mailto:ept@beltesto.by)

[www.beltesto.by](http://www.beltesto.by)